

ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в августе 2021 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

№ п/п	Населенный пункт	Место отбора пробы	Дата отбора	Температура, °С	Цветность, град	Мутность, ЕФМ	Остат. Хлор, мг/дм ³	Привкус, балл	Запах, балл	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Соотв. ГН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	с. Шабельское	БК	20.08.2021	14	11,6	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Советов, 13	20.08.2021	14	11,4	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
2.	с. Глафировка	БК	20.08.2021	14	11,5	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Кирова, 10	20.08.2021	14	11,6	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
3.	с. Николаевка	БК	20.08.2021	14	11,5	1,60	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Горького, 53	20.08.2021	14	11,4	1,60	<0,3	0	0	1	0	0	Да
4.	с. Ей-Укрепление	Насосная станция	20.08.2021	14	11,1	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Суворова, 17	20.08.2021	14	11,2	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
5.	с. Екатериновка	Насосная станция	20.08.2021	14	11,2	1,60	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Московская, 21	20.08.2021	14	11,3	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
6.	п. Восточный	БК	20.08.2021	14	11,4	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Энгельса, 30	20.08.2021	14	11,2	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
7.	п. Щербиновский	БК	20.08.2021	14	11,4	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Ленина, 30	20.08.2021	14	11,4	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
8.	п. Северный	БК	20.08.2021	14	11,6	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Октябрьская, 47	20.08.2021	14	11,4	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
9.	ст. Старощербиновская	ул. Советов, 134	20.08.2021	14	11,3	1,21	<0,3	0	0	7	0	0	Да
10.	ст. Старощербиновская	ул. Советов, 37	20.08.2021	14	11,4	0,98	<0,3	0	0	4	0	0	Да
11.	ст. Старощербиновская	ж/д вокзал	20.08.2021	14	11,2	1,25	<0,3	0	0	10	0	0	Да
12.	ст. Старощербиновская	ул. Тельмана, 146	20.08.2021	14	1,1	1,21	<0,3	0	0	3	0	0	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	20.08.2021	14	11,1	1,21	<0,3	0	0	4	0	0	Да
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	20.08.2021	14	11,3	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	20.08.2021	14	11,3	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	20.08.2021	14	11,4	1,16	<0,3	0	0	3	0	0	Да
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	20.08.2021	14	11,3	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	20.08.2021	14	11,2	1,25	<0,3	0	0	4	0	0	Да
19.	ст. Старощербиновская	насосная	20.08.2021	14	11,3	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
20.	ст. Новощербиновская	насосная	20.08.2021	14	11,3	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	20.08.2021	14	11,2	1,16	<0,3	0	0	1	0	0	Да
22.	ст. Новощербиновская	ул. Димитрова, 2	20.08.2021	14	11,2	1,16	<0,3	0	0	1	0	0	Да
23.	х. Красный Дар		20.08.2021	14	11,2	1,25	<0,3	0	0	1	0	0	Да
24.	п. Прилиманский		20.08.2021	14	11,4	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да

Анализы выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Кулеш Н.Г.

Главный врач

Кулишарева Л.А.



ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в августе 2021 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

Насосная 4 подтема

Год, Число, месяц	Тем- пера - тура, °C	Цвет - ность, град	Мут- ность, мг/д м³	Прив- кус, балл	Запах, баллы		Железо, мг/дм³	pH	Ортофо сфат	Хлор	Хлор	Хлор	Жест- кость, мг/дм³	Щелоч- ность, мг/дм³	Окисл яемость, мг/дм³	Сухой остаток, мг/дм³	Хлори ды, мг/дм³	Суль- фаты, мг/дм³	Нитра- ты, мг/дм³	Нитри ты, мг/дм³	Ам- миак, мг/дм³	ОМЧ	ОК Б	ТКБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ГН																								
ст. Старо- щербинов- ская	14	11,3	1,21	0	0	0	0	0,24	7,73	-	< 0,3	-	0,77	-	1,07	526,0	91,8	55,6	1,75	< 0,003	< 0,01	1	0	0
20.08.2021																								

* Показатель остаточный хлор свободный определяется и нормируется в воде питьевой перед подачей в сеть.

Анализы выполнены в аккредитованном ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Кулеш Н.Г.

Главный врач

Кушнарева Л.А.



Заключение:

Результаты исследований образцов воды питьевой, отобранных 20.08.2021 года, отвечают гигиеническим нормативам (ГН) – СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

врач по общей гигиене Кулеш Н. Г.

ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в августе 2021 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

Насосная 4 подъема

Год, Число, месяц	Тем- пера, градуса, °C	Цвет, град	Мут- ность, мг/дм³	Прив- кус, балл	Запах, баллы		Железо, мг/дм³	pH	Ортофо- сфат	Хлор, свобод- ный, мг/дм³	Хлор, остаточ- ный, мг/дм³	Жест- кость, мг/дм³	Щелоч- ность, мг/дм³	Окисл- яемость, мг/дм³	Сухой остаток, мг/дм³	Хлори- ды, мг/дм³	Сульфаты, мг/дм³	Нитра- ты, мг/дм³	Нитри- ты, мг/дм³	Ам- миак, мг/дм³	ОМЧ	ОК Б	ТКБ
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ГН		20	2	2	2	2	0,30	6-8		0,30-0,50 *		7		5,0	1000	350	500	45,0	3,0	2,0	50	0	0
ст. Старо- щербинов- ская	14	11,3	1,21	0	0	0	0,24	7,73	-	< 0,3	-	0,77	-	1,07	526,0	91,8	55,6	1,75	< 0,003	< 0,01	1	0	0
20.08.2021																							

* Показатель остаточный хлор свободный определяется и нормируется в воде питьевой перед подачей в сеть.

Анализы выполнены в аккредитованном ИПЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель _____ Кулеш Н.Г.

Главный врач _____ Кушнарева Л.А.



Заключение:

Результаты исследований образцов воды питьевой, отобранных 20.08.2021 года, отвечают гигиеническим нормативам (ГН) – СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

врач по общей гигиене _____ Кулеш Н. Г.