

ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в феврале 2020 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

№ п/п	Населенный пункт	Место отбора пробы	Дата отбора	Температура °С	Цветность, град	Мутность, ЕФМ	Остат. Хлор мг/дм ³	Привкус, балл	Запах, балл	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Соотв. ГН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	с. Шабельское	ВК	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	5	0	0	Да
		ул. Советов, 13	12.02.2020	14	11,9	1,21	<0,3	0	0	2	0	0	Да
2.	с. Глафировка	ВК	12.02.2020	14	11,8	1,21	<0,3	0	0	6	0	0	Да
3.	с. Николаевка	ул. Кирова, 10	12.02.2020	14	11,9	1,26	<0,3	0	0	3	0	0	Да
		ВК	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
4.	с. Ей-Укрепление	ул. Горького, 53	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		Насосная станция	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
5.	с. Екатериновка	ул. Суворова, 17	12.02.2020	14	11,8	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		Насосная станция	12.02.2020	14	11,9	1,26	<0,3	0	0	1	0	0	Да
6.	п. Восточный	ул. Московская, 21	12.02.2020	14	11,8	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ВК	12.02.2020	14	11,9	1,26	<0,3	0	0	1	0	0	Да
7.	п. Щербиновский	ул. Энгельса, 30	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ВК	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
8.	п. Северный	ул. Ленина, 30	12.02.2020	14	11,8	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ВК	12.02.2020	14	11,9	1,26	<0,3	0	0	1	0	0	Да
9.	ст. Старощербиновская	ул. Октябрьская, 47	12.02.2020	14	11,9	1,26	<0,3	0	0	1	0	0	Да
10.	ст. Старощербиновская	ул. Советов, 134	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
11.	ст. Старощербиновская	ул. Советов, 37	12.02.2020	14	11,8	1,26	<0,3	0	0	1	0	0	Да
12.	ст. Старощербиновская	ж/д вокзал	12.02.2020	14	11,9	1,31	<0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Тельмана, 146	12.02.2020	14	11,9	1,31	<0,3	0	0	1	0	0	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	12.02.2020	14	11,8	1,26	<0,3	0	0	1	0	0	Да
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	12.02.2020	14	11,8	1,26	<0,3	0	0	1	0	0	Да
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	12.02.2020	14	11,9	1,31	<0,3	0	0	1	0	0	Да
19.	ст. Старощербиновская	насосная	12.02.2020	14	11,7	1,21	<0,3	0	0	1	0	0	Да
20.	ст. Новощербиновская	насосная	12.02.2020	14	11,9	1,31	<0,3	0	0	1	0	0	Да
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	12.02.2020	14	11,9	1,31	<0,3	0	0	1	0	0	Да
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	12.02.2020	14	11,8	1,31	<0,3	0	0	1	0	0	Да

Анализы выполнены аккредитованным ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Кулеш Н.Г.

Главный врач

Корсаков Д.Ф.

