

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	10.12.2014	14	10,9	0,59	<0,3	0	0	2	0	0
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	10.12.2014	14	10,7	0,57	<0,3	0	0	3	0	0
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	10.12.2014	14	10,7	0,60	<0,3	0	0	4	0	0
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	10.12.2014	14	11,0	0,56	0,23	0	0	5	0	0
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	10.12.2014	14	10,8	0,60	<0,3	0	0	6	0	0
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	10.12.2014	14	11,1	0,58	<0,3	0	0	4	0	0
19.	ст. Старощербиновская	насосная	10.12.2014	14	10,6	0,57	0,24	0	0	3	0	0
20.	ст. Новощербиновская	насосная	10.12.2014	14	10,9	0,57	<0,3	0	0	2	0	0
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	10.12.2014	14	11,0	0,58	<0,3	0	0	3	0	0
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	10.12.2014	14	10,8	0,56	<0,3	0	0	4	0	0

Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель

Балашов Н.Н.

Руководитель ИЛЦ

Корелов Д.Ф.

