

РЕЗУЛЬТАТЫ

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

Год, Число, месяц	Место отбора	Тем- пера- тура, °С	Цвет- ность, град	Мул- ность, мг/д м³	Прив- кус, балл	Запах,		Железо, мг/дм³	pH	Ортофос- фат	Хлор	Хлор- Остаточ- ный связан - ный мг/дм³	Жест- кость, мг/дм³	Щелоч- ность, мг/дм³	Окисля- емость, мг/дм³	Сухой остаток мг/дм³	Хлори- ды, мг/дм³	Суль- фаты, мг/дм³	Нитра- ты, мг/дм³	Нитри- ты, мг/дм³	Ам- миак, мг/дм³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ
						20°	60°																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Старошерби новская насосная	10.09.2014	14	10,60	0,57	0	0		0,13	7,64		0,23				1,40				1,64	< 0,003	<0,05	2	0	0

Балашов Н.Н.

Корелов Д.Ф.

Руководитель ИЛЦ

