

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	ст. Старощербиновская	ул. Первомайская, 109	10.09.2014	14	10,65	0,56	<0,3	0	0	6	0	0
14.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 210	10.09.2014	14	10,60	0,57	<0,3	0	0	4	0	0
15.	ст. Старощербиновская	ул. Разина, 53	10.09.2014	14	10,70	0,57	<0,3	0	0	2	0	0
16.	ст. Старощербиновская	ул. Шевченко, 156	10.09.2014	14	10,70	0,55	0,23	0	0	3	0	0
17.	ст. Старощербиновская	ул. Чкалова, 128	10.09.2014	14	10,65	0,58	<0,3	0	0	6	0	0
18.	ст. Старощербиновская	ул. Комсомольская, 80	10.09.2014	14	10,70	0,56	<0,3	0	0	4	0	0
19.	ст. Старощербиновская	насосная	10.09.2014	14	10,60	0,57	0,24	0	0	2	0	0
20.	ст. Новощербиновская	насосная	10.09.2014	14	10,70	0,56	<0,3	0	0	3	0	0
21.	ст. Новощербиновская	ул. Октябрьская, 2	10.09.2014	14	10,90	0,57	<0,3	0	0	2	0	0
22.	ст. Новощербиновская	ул. Дмитрова, 2	10.09.2014	14	10,85	0,59	<0,3	0	0	5	0	0

Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории
Краснодарском крае»

ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Ответственный исполнитель

Балашов Н.Н.

Руководитель ИЛЦ

Корелов Д.Ф.

