

ОТЧЕТ**РЕЗУЛЬТАТЫ**

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в мае 2016 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

№ п/п	Населенный пункт	Место отбора пробы	Дата отбора	Температура °C	Цветность, град	Мутность, МТ/ДМ3	Остат. Хлор, МГ/ДМ3	Привкус, балл	Запах, балл	ОМЧ	ОКБ	ТКВ	Соотв. ГН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. с. Шабельское	BK	25.05.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	6	0	0	0	Да
	ул. Советов, 13	25.05.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	5	0	0	0	Да
2. с. Глафировка	BK	25.05.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	7	0	0	0	Да
	ул. Кирова, 10	25.05.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	5	0	0	0	Да
3. с. Николаевка	BK	25.05.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	5	0	0	0	Да
	ул. Горького, 53	25.05.2016	14	11,9	0,63	<0,3	0	0	4	0	0	0	Да
4. с. Ей-Укрепление	Насосная станция	25.05.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	0	Да
	ул. Суворова, 17	25.05.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	4	0	0	0	Да
5. с. Екатериновка	Насосная станция	25.05.2016	14	11,7	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	0	Да
	ул. Московская, 21	25.05.2016	14	11,9	0,57	<0,3	0	0	5	0	0	0	Да
6. п. Восточный	BK	25.05.2016	14	11,5	0,63	<0,3	0	0	6	0	0	0	Да
	ул. Энгельса, 30	25.05.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	5	0	0	0	Да
7. п. Щербиновский	BK	25.05.2016	14	11,3	0,50	<0,3	0	0	7	0	0	0	Да
	ул. Ленина, 30	25.05.2016	14	11,3	0,57	<0,3	0	0	5	0	0	0	Да
8. п. Северный	BK	25.05.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	4	0	0	0	Да
	ул. Октябрьская, 47	25.05.2016	14	11,0	0,50	<0,3	0	0	6	0	0	0	Да
9. ст. Старощербиновская	ул. Советов, 134	25.05.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	4	0	0	0	Да
10. ст. Старощербиновская	ул. Советов, 37	25.05.2016	14	11,5	0,57	<0,3	0	0	3	0	0	0	Да
11. ст. Старощербиновская	Ж/д вокзал	25.05.2016	14	11,0	0,53	<0,3	0	0	5	0	0	0	Да
12. ст. Старощербиновская	ул. Тельмана, 146	25.05.2016	14	11,5	0,50	<0,3	0	0	4	0	0	0	Да